

СПРАВКА

о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО «Энергосеть-Р» за 1 квартал 2021 года

Месяц	Наименование объекта (оборудования)	Дата вывода	Дата ввода	Причина отключения
Январь	ТП 1632 10/0,4кВ, г. РнД	05.01.2021г 17:08	05.01.2021г 19:20	Аварийное отключение КЛ 10кВ в сетях АО «Оборонэнерго»
Январь	ТП 1526 10/0,4кВ, г. РнД	12.01.2021г 10:50.	12.01.2021г 11:12	Замена предохранителя 0,4кВ.
Январь	ТП 353 6/0,4кВ, г. Аксай	12.01.2021г 09:18.	12.01.2021г 11:10.	Отключение ТП 354 в сетях «Донэнерго» плановые работы, сторону ТП 353 АО
Январь	ТП 351 6/0,4кВ г. Аксай	15.01.2021г 12:05.	15.01.2021г 17:30.	Проведение работ на высоковольтных линиях отключение ТП 351 с АС-3 линия 805, в сетях ПАО Россети Юг.
Январь	ТП 9/6 6/0,4кВ, г. РнД	27.01.2021г 11:40.	27.01.2021г 11:57.	ТП 9/6 ввод 0,4кВ замена ПУ.
Февраль	ТП 0111 10/0,4кВ, г. РнД	02.02.2021г 22:20	02.02.2021г 22:40	Линия 4012 10кВ производились незапланированные переключения в сетях АО «Донэнерго»
Февраль	ТП 072 10/0,4кВ, ТП 0166 109/0,4кВ, ТП 0275 10/0,4кВ, г. РнД	06.02.2021г 07:12	02.02.2021г 12:20	Аварийное отключение линии 74ф15 в сетях АО «Донэнерго».
Февраль	ТП 1063 6/0,4кВ г.РнД	12.02.2021г 09:30	12.02.2021г 13:25	Запланированные техническое обслуживание ТП.
Февраль	РП-2 линия 40-20 10кВ. г. РнД.	17.02.2021г 09:31	17.02.2021г 17:12	Запланированные отключение в ремонт линии40-20 на Р40 ЦУС РПМЭС, ФСК

