

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков 1 квартал 2023

№ п/п	Границы зон деятельности, наименование объекта	Дата и время отключения электроэнергии	Дата и время включения объекта в работу	Причина отключения	Выполняемые работы
1	г.Аксай линия 6кВ 101ф14, РП-101	03.01.2023 12:15	03.01.2023 13:50	аварийное отключение линиии 6кВ 101ф14	ТП-03042 ООО "МЭС" повреждение КЛ-6кВ на РТП
2	РнД ТП-ГСМп СНТ "Братство"	11.01.2023 18:04	12.01.2023 1:11	аварийное отключение линиии в ТП-ГСМп от ТП-85 (Оборонэнерго)	восстановительные работы проводились Оборонэнерго в ТП-84 линия 6кВ в сторону ТП-ГСМп
3	г.Аксай ТП-3056	17.01.2023 20:14	17.01.2023 21:27	аварийное отключение высоковольтной линиии 326 Россети юг (МРСК) в сторону РП-101	восстановительные работы по линии 326 Россети юг (МРСК) в сторону РП-101 ф 10, ТП-3056
4	г.Аксай ТП-3057	17.01.2023 20:14	17.01.2023 21:27	аварийное отключение высоковольтной линиии 326 Россети юг (МРСК) в сторону РП-101	восстановительные работы по линии 326 Россети юг (МРСК) в сторону РП-101 ф 10, ТП-3057
5	г.Аксай линия 6кВ 101ф14, РП-101	17.01.2023 20:14	17.01.2023	аварийное отключение высоковольтной линиии 326 Россети юг (МРСК) в сторону РП-101	восстановительные работы по линии 326 Россети юг (МРСК) в сторону РП-101 ф 14
6	г.Аксай линия 6кВ 101ф14, РП-101	24.01.2023 14:00	24.01.2023 16:05	проведение неотложных работ Донэнерго АРЭС	Демонтаж трансформатора Донэнерго АРЭС, опора 40 линия 6кВ 101ф14.

7	г.РнД ТП-0246 СНТ "Донподход-2"	26.01.2023 12:21	26.01.2023 13:15	проведение неотложных работ ОАО "РЖД" "Трансэнерго" по линии 27,5кВ	контроль изоляции по линии 27,5кВ РЖД "Трансэнерго"
8	Морозовск ТП-0813	06.02.2023 13:25	06.02.2023 16:00	плановое отключение Донэнерго.	замена, установка вТП-0813, Т.Т., П.У. Донэнерго
9	РнД РП-2 линия 40-15.	07.02.2023 8:37	07.02.2023 17:43	плановое отключение ЦУС РПМЭС	В Р-40, 1с, тех. обслуживание.
10	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	09.02.2023 11:25	09.02.2023 13:55	аварийное отключение линии от РП-3 Оборонэнерго	восстановительные работы проводились Оборонэнерго
11	РнД РП-2 линия 40-20.	13.02.2023 8:40	13.02.2023 18:18	плановое отключение ЦУС РПМЭС	В Р-40, 2с, тех. обслуживание.
12	г. РнД ТП-3, ТП-4 СНТ Братство	14.02.2023 10:17	14.02.2023	аварийное отключение линии от РП-80 Оборонэнерго	восстановительные работы проводились Оборонэнерго
13	г.РнД ТП-0189	21.02.2023 8:19	21.02.2023 11:08	аварийное отключение линии 37ф7 Донэнерго	восстановительные работы проводились Донэнерго
14	г.Аксай линия 6кВ 101ф14, РП-101	21.02.2023 9:02	21.02.2023 13:03	аварийное отключение линии 101ф14 Донэнерго	ВЛ-6кВ падение ветки, восстановительные работы в своих сетях проводились ООО "МЭС"
15	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	27.02.2023 17:35	27.02.2023 23:38	аварийное отключение линии от РП-3 Оборонэнерго	восстановительные работы проводились Оборонэнерго
16	г.Аксай линия 6кВ 101ф14, РП-101.	07.03.2023 9:04	07.03.2023 14:37	плановое отключение по заявке ООО "РЭТ"	восстановительные работы РТП-3049, РТП-3038. Работы проводили ООО "РЭТ"
17	г.РнД ТП-1223, Л-1, Л-2, СНТ "Лесополоса"	09.03.2023 15:10	09.03.2023 16:32	плановое отключение ООО "Энергосеть-Р"	техническое присоединение абонента. Работы проводили ООО "Энергосеть-Р"

18	г.РнД ТП 1063, СНТ "Лесхоз"	13.03.2023 10:18	13.03.2023 11:10	плановое отключение ООО "Энергосеть-Р"	перенос щитов учета 0,4кВ. Работы проводили ООО "Энергосеть-Р"
19	г. Аксай ТП-3048	23.03.2023 13:04	23.03.2023 14:22	плановое отключение ООО "Энергосеть-Р"	замена П.У., Т.Т., вышедшие из поверочного срока. Работы проводили ООО "Энергосеть-Р"
20	г. РнД, АО "Прдмаш" ТП-2184, ТП-2123, ТП-6,	29.03.2023 5:00	29.03.2023	плановое отключение в Р-35 "Россети-юг"	проведение работы на высоковольтных линиях, на подстанции Р-35. "Россети юг"
21	г. Аксай ТП-3056	29.03.2023 9:35	29.03.2023 14:35	плановое отключение ООО "Энергосеть-Р"	замена опоры, вынос П.У.техническое присоединение абонента.работы проводили ООО "Энергосеть-Р"
22	г.Аксай ТП-1823	30.03.2023 10:37	30.03.2023 14:37	аварийное отключение линии 2ф8 10кВ Россети юг.	восстановительные работы проводили Россети-юг.
23	г.Аксай ТП-1823	30.03.2023 15:45	30.03.2023 20:47	аварийное отключение линии 2ф8 10кВ Россети юг.	восстановительные работы проводили Россети-юг.
24	г.Аксай ТП-1823	30.03.2023 21:02	31.03.2023 1:53	аварийное отключение линии 2ф8 10кВ Россети юг.	восстановительные работы проводили Россети-юг.
25	г.Аксай ТП-1823	31.03.2023 8:57	31.03.2023 18:55	аварийное отключение линии 2ф8 10кВ Россети юг.	восстановительные работы проводили Россети-юг.
26	г.РнД ТП-0111	31.03.2023 19:40	31.03.2023 22:23	аварийное отключение линии 40-12 10кВ Донэнерго.	восстановительные работы проводили Донэнерго.