

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков 2 квартал 2023

№ п/п	Границы зон деятельности, наименование объекта	Дата и время отключения электроэнергии	Дата и время включения объекта в работу	Причина отключения	Выполняемые работы
1	г.Аксай линия 6кВ 101ф14, РП-101.	01.04.2023 19:51	02.04.2023 0:47	аварийное отключение линии 6кВ 101ф14. отгорел шлейф 6кВ, оп-17/1 в сторону ТП-3041.	восстановительные работы проводились собственником ТП-3041 магазин "Катюша".
2	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	03.04.2023 9:23	03.04.2023 19:54	плановое отключение ООО "Энергосеть-Р"	техническое присоединение в КЛ- 10кВ, установка РЛНД 10кВ. работы проводили ООО "Энергосеть-Р"
3	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	04.04.2023 14:20	04.04.2023 19:18	аварийное отключение линии 10кВ от РП-3 Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго вРП-3.
4	г. Аксай ТП-353.	04.04.2023 13:00	04.04.2023 16:00	плановое отключение Донэнего АРЭС.	текущий ремонт вТП-354, работы проводили Донэнерго АРЭС.
5	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	13.04.2023 13:45	13.04.2023	аварийное отключение линии 10кВ от РП-3 Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго вРП-3
6	г. РнД ТП-1967 СНТ "Вива Виктория"	13.04.2023 14:05	13.04.2023 22:30	аварийное отключение линии 10кВ от ТП-ППР Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго в ТП-ППР.

7	г.Акса́й ТП-351, Л-1, Л-2.	17.04.2023 8:00	17.04.2023 18:43	плановое отключение АС-3, Л-303 6кВ Россети юг.	работы проводили Россети-юг.
8	г.РнД ТП-0189	17.04.2023 13:20	17.04.2023 16:40	аварийное отключение линии 6кВ 37ф7 Донэнерго.	восстановительные работы проводили Донэнерго.
9	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	21.04.2023 13:10	21.04.2023 19:06	аварийное отключение линии 10кВ от РП-3 Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго вРП-3
10	г.Акса́й линия 6кВ 101ф14, РП-101.	26.04.2023 9:47	26.04.2023 10:47	неотложные работы по линии 101ф14 Р-170, в сторону ТП-350 в сетях Донэнерго.	неотложные работы проводили Донэнерго АРЭС.
11	г.Акса́й ТП-351, Л-1, Л-2.	04.05.2023 9:00	04.05.2023 15:00	плановое отключение АС-3, Л-303 6кВ Россети юг.	работы в охранной зоне, проводили Россети-юг
12	г.Акса́й ТП-353.	04.05.2023 9:00	04.05.2023 15:00	плановое отключение АС-3, Л-805 6кВ Россети юь-Р"	работы в охранной зоне, проводили Россети
13	г.РнД ТП -1223, ТП-2162, СНТ "Лесополоса" РПТП-4	08.05.2023 13:30	08.05.2023 17:48	аварийное отключение в ТП-1567 (оборонэнерго) в сторону РПТП-4.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго ТП-1567, КЛ-10 в сторну РПТП-4.
14	г.Акса́й линия 6кВ 101ф14, РП-101.	09.05.2023 13:39	09.05.2023 18:03	аварийное отключение линии 101ф14.	восстановительные работы, замена отгоревшей концевой муфты, в сторону ТП-389 проводили Донэнерго,

15	г.Аксай линия 6кВ 101ф14, РП-10	10.05.2023 14:34	10.05.2023	неотложные работы по линии 101ф14 разъединитель в сторону ТП-389 в сетях Донэнерго.	неотложные работы по линии 101ф14 разъединитель в сторону ТП-389 проводили Донэнерго
16	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	11.05.2023 0:00	11.05.2023 7:00	неотложное отключение линии 10кВ от РП-3 Оборонэнерго.	неотложные работы проводилась в РП-3 на высоковольтном оборудовании Оборонэнерго.
17	г.Аксай линия 6кВ 101ф14, РП-10	29.05.2023 16:47	29.05.2023 20:17	аварийное отключение линии 101ф14. ООО "Энергосеть-Р"	восстановительные работы проводили ООО "Энергосеть-Р" устранение упавшей ветки дерева.
18	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	30.05.2023 13:48	30.05.2023 19:35	аварийное отключение линии 10кВ в сторону РП-3, Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго.
19	г.РнД ТП-3, ТП-4, СНТ "Братство"	30.05.2023 13:50	30.05.2023 20:01	аварийное отключение на РП-80, линии 10кВ, Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго.
20	г. РнД ТП-1967 СНТ "Вива Виктория"	30.05.2023 14:05	30.05.2023 19:59	аварийное отключение линии 10кВ в сторону ТП-ППР, Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго.
21	г. РнД ТП-1967 СНТ "Вива Виктория"	03.06.2023 22:10	03.06.2023 23:22	аварийное отключение на ТП-ППР, Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго.
22	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	04.06.2023 12:00	04.06.2023 21:16	аварийное отключение на РП-3, Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго.

23	г.РнД ТП-2161, СНТ "Лесополоса"	07.06.2023 15:30	07.06.2023 21:06	аварийное отключение на РП-80, линии 10кВ в сторону ТП-ППР, Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго в РП-80.
24	г. РнД ТП-1967 СНТ "Вива Виктория"	07.06.2023 15:30	07.06.2023 20:52	аварийное отключение на РП-80, линии 10кВ в сторону ТП-ППР, Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго в РП-80.
25	г.РнД ТП-3, ТП-4, СНТ "Братство"	07.06.2023 15:30	07.06.2023	аварийное отключение на РП-80, Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго в РП-80
26	г. Аксай ТП-3059	08.06.2023 10:04	08.06.2023 12:04	плановое отключение ТП-3059, ООО "Энергосеть-Р"	технический осмотр ТП-3059, ревизия оборудования, работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
27	г.Аксай ТП-1823	10.06.2023 17:40	10.06.2023 23:47	аварийное отключение линии 10кВ 2ф8, Россети-юг.	восстановительные работы по линии 2ф8 проводили Россети-юг.
28	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	11.06.2023 5:18	11.06.2023 7:48	аварийное отключение линии 10кВ в РП-3, Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго .
29	г.РнД ТП-2162, ТП-1223, СНТ "Лесополоса" РПТП-4.	11.06.2023 20:35	12.06.2023 1:01	аварийное отключение на РП-5, ВЛ 10кВ, Оборонэнерго.	восстановительные работы проводили Оборонэнерго ВЛ-10кВ.
30	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	13.06.2023 9:42	13.06.2023 13:17	аварийное отключение линии 10кВ в РП-3, Оборонэнерго..	восстановительные работы проводили Оборонэнерго .
31	г.Аксай ТП-1823	15.06.2023 10:20	15.06.2023 15:47	аварийное отключение линии 10кВ 2ф8, Россети-юг.	восстановительные работы по линии 2ф8 проводили Россети-юг.

32	г.Акса́й ТП-1823	18.06.2023 17:42	18.06.2023 19:55	аварийное отключение линии 10кВ 2ф8, Россети-юг.	восстановительные работы по линии 2ф8 проводили Россети-юг.
33	г. Акса́й ТП-3057	20.06.2023 9:30	20.06.2023 15:38	плановое отключение ТП-3057, ООО "Энергосеть-Р"	техническое обслуживание,оборудования ТП-3057, работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
34	г.Акса́й линия 6кВ 101ф14, РП-101.	23.06.2023 9:24	23.06.2023 17:01	плановое отключение линии 6кВ 101ф14, ООО "Энергосеть-Р"	техническое обслуживание по линии 101ф14 разъединители, опиловка деревьев, работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
35	г.Акса́й ТП-1823	26.06.2023 12:38	26.06.2023 14:06	аварийное отключение линии 10кВ 2ф8, Россети-юг.	восстановительные работы по линии 2ф8 проводили Россети-юг.
36	г.Акса́й линия 6кВ 101ф14, РП-101.	30.06.2023 10:36	30.06.2023 13:13	аварийное отключение линии 6кВ 101ф14 ООО "Энергосеть-Р"	восстановительные работы проводились ООО "Энергосеть-Р" устранение упавшей ветки на линии 101ф14.