

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков 3 квартал 2023

№ п/п	Границы зон деятельности, наименование объекта	Дата и время отключения электроэнергии	Дата и время включения объекта в работу	Причина отключения	Выполняемые работы
1	г. РнД ТП-0111 ЖК "Поляна"	03.07.2023 5:40	03.07.2023 7:07	аварийное отключение линия 10кВ 40-12 Донэнерго, в сторону ТП-0111.	восстановительные работы проводились Донэнерго.
2	г. РнД ТП-0111 ЖК "Поляна"	04.07.2023 9:15	04.07.2023 16:06	плановое отключение ТП-0111 ООО "Энергосеть-Р"	Т.О. , ТП-0111. работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
3	г. РнД ТП-0166 ЖК "Поляна"	05.07.2023 9:08	05.07.2023 15:15	плановое отключение ТП-0166 ООО "Энергосеть-Р"	Т.О. , ТП-0166. работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
4	г. РнД РПП-4 "26ДОК"	07.07.2023 15:05	07.07.2023 17:43	аварийное отключение на РП-5 Оборонэнерго, обрыв ВЛ-10 в сторону РПП-4.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго ВЛ-10кВ.
5	г.Аксай линия 6кВ 101ф14, РП-101.	08.07.2023 9:35	08.07.2023	плановое отключение линии 6кВ 101ф14, ООО "Энергосеть-Р"	по линии 101ф14 6кВ, опилковка деревьев, работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
6	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	13.07.2023 10:50	13.07.2023 14:47	плановое отключение РП-3, Оборонэнерго, в сторону ТП-1632.	реконструкция ЦРП РУ-10, РП-3, Оборонэнерго.
7	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	15.07.2023 14:53	15.07.2023 17:10	аварийное отключение в сети Оборонэнерго, обрыв КЛ.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
8	г.Морозовск ТП-0865.	18.07.2023 10:08	18.07.2023 15:20	плановое отключение ТП-0865, ООО "Энергосеть-Р"	Т.О. , ТП-0865. работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
9	г.Морозовск ТП-0813.	19.07.2023 9:05	19.07.2023 15:53	плановое отключение ТП-0813, ООО "Энергосеть-Р"	Т.О. , ТП-0813. работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
10	г.Морозовск ТП-0848.	20.07.2023 13:21	20.07.2023 17:20	плановое отключение ТП-0848, ООО "Энергосеть-Р"	Т.О. , ТП-0848. работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
11	г.Морозовск ТП-0815.	21.07.2023 10:00	21.07.2023 11:12	плановое отключение ТП-0815, ООО "Энергосеть-Р"	ТП-0848. замена П.У. работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
12	г.РнД ТП-0246, СНТ "Донподход-2"	28.07.2023 10:00	28.07.2023 13:00	плановое отключение ВЛ ДПР-27,5кВ, ОАО"РЖД в сторону ТП-0246.	работы проводились по линии 27,5кВ, опора 115А,116А, шлейф Р-РНД-35, ОАО "РЖД"

13	КЛ-0,4кВ между ТП-166(Донэнерго) и м/д по адресу Забайкальский 4	31.07.2023 8:54	01.08.2023 0:26	аварийное отключение линия 0,4кВ, повреждение КЛ-0,4кВ строительной техникой АО "Теплокомунэнерго. между ТП-166 (Донэнерго) в сторону М/Д.	восстановительные работы КЛ-0,4кВ, проводились ООО "Энергосеть-Р"
14	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	03.08.2023 21:37	03.08.2023 22:55	аварийное отключение в сетях Оборонэнерго, в сторону ТП-1632.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
15	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	03.08.2023 23:43	04.08.2023 2:48	аварийное отключение в сетях Оборонэнерго, в сторону ТП-1632.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
16	г.РнД ТП 1632 СНТ "Авангард-3", РПТП-4 "26 ДОК", ТП-3 ТП-4 ТП-ГСМ ТП-9/6 СНТ "Братство"	04.08.2023 17:37	04.08.2023 19:12	аварийное отключение в сетях Россети юг КЛ, Р-6, в сторону сетей Оборонэнерго.	восстановительные работы проводились Россети юг, Оборонэнерго.
17	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	04.08.2023 22:05	05.08.2023 13:26	аварийное отключение второй питающей КЛ Оборонэнерго, в сторону РП-3 (Оборонэнерго), далее ТП-1632.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
18	г.РнД, ТП-ГСМ, СНТ "Братство"	05.08.2023 13:25	05.08.2023	аварийное отключение в сетях Оборонэнерго, ТП-ГСМ	восстановительные работы проводились Оборонэнерго, замена ПК-6кВ.
19	г.РнД ТП 0111, ЖК "Поляна"	10.08.2023 7:16	10.08.2023 10:35	аварийное отключение в сетях Донэнерго линия 10кВ 40-12, в сторону ТП-0111.	восстановительные работы проводились Донэнерго.
20	г.Акса́й ТП-3057.	11.08.2023 9:18	11.08.2023 11:33	плановое отключение ТП-3057, ООО "Энергосеть-Р"	работы проводились ООО "Энергосеть-Р" ТП-3057, в РУ-0,4кВ замена автоматов.
21	г.Акса́й ТП-3059.	14.08.2023 10:25	14.08.2023 13:25	плановое отключение ТП-3059, ООО "Энергосеть-Р"	работы проводились ООО "Энергосеть-Р" ТП-3059, технологическое присоединение абонентов.
22	г.РнД, ТП-1063, ТСЖ "Лесхоз"	17.08.2023 8:31	17.08.2023 16:22	плановое отключение ТП-1063, РЛНД по линии 6кВ 1744, ООО "Энергосеть-Р"	Т.О. , ТП-1063, РЛНД-6кВ по линии 1744, работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
23	г.РнД ТП 0111, ЖК "Поляна"	17.08.2023 9:00	17.08.2023 19:20	плановое отключение по линии 10кВ 40-12 Донэнерго, в сторону ТП-0111.	работы на высоковольтных линиях 10кВ проводились Донэнерго.
24	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	23.08.2023 5:00	23.08.2023 6:00	плановые переключения в РП-3 Оборонэнерго, линия 10кВ в сторону ТП-1632.	переключения проводились Оборонэнерго.

25	г.Акса́й ТП-0246, СТ "Донподход-2"	04.09.2023 10:00	04.09.2023 11:52	плановое отключение ТП-0246, ООО "Энергосеть-Р"	Т.О. РЛНД - 27,5кВ, ТП-0246, работы проводились ООО "Энергосеть-Р".
26	г.Акса́й ТП-1823.	04.09.2023 13:38	04.09.2023 15:25	неотложные работы на высоковольтных линиях 2ф8, 10кВ в сетях Россети юг, в сторону ТП-1823.	работы проводились Россети юг.
27	г.РнД ТП 0189,	04.09.2023 22:48	05.09.2023 5:30	аварийное отключение в сетях Донэнерго линия 37ф7, 6кВ, в сторону ТП-0189.	восстановительные работы проводились Донэнерго.
29	г.РнД ТП-1967, СНТ "Вива Виктория"	13.09.2023 9:38	13.09.2023 14:48	Т.О. ТП-1967. ООО "Энергосеть-Р".	работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
30	г.РнД ТП 1632, СНТ "Авангард-3"	16.09.2023 2:50	16.09.2023	аварийное отключение в сетях КЛ-10кВ, между ТП-1630 "Энергия", ТП-1633 "Звезда"	работы проводились собственником КЛ-10кВ ТП-1633 СНТ "Звезда"