

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков 4 квартал 2023

№ п/п	Границы зон деятельности, наименование объекта	Дата и время отключения электроэнергии	Дата и время включения объекта в работу	Причина отключения	Выполняемые работы
1	г.Аксай ТП-3083, линия 202, АС-2.	02.10.2023 8:55	02.10.2023 12:40	аварийное отключение в сетях Россети юг, линия 202, АС-2 в сторону ТП-3083.	восстановительные работы проводились Россети юг.
2	г.Аксай ТП-03143.	06.10.2023 10:09	06.10.2023 13:15	плановое отключение ТП-03143.	трассировка КЛ-6кВ от РП-103 (Донэнерго) до ТП-03143, по заявке Водоканала, работы проводились ООО "Энергосеть-Р".
3	г.РнД ТП 3212, Б.Ц. "Ростовский"	06.10.2023 13:43	06.10.2023 16:00	аварийное отключение в сетях Донэнерго, РП-16, линия 16ф9, 6кВ, в сторону ТП-3212.	восстановительные работы проводились Донэнерго.
4	г.Аксай ТП-3056, ТП-3057, линия 6кВ 101ф14.	09.10.2023 23:00	10.10.2023 6:00	плановое отключение в КС-3 Россети юг, в сторону РП-101 (Донэнерго), линия 101ф14, ТП-3056, ТП-3057.	работы проводились Россети юг в КС-3, секция 2,3.
5	г.РнД ТП-1632, СНТ "Авангард-3"	09.10.2023 9:10	09.10.2023	плановое отключение ТП-1632.	осмотр ТП-1632, доливка масла в трансформатор, работы проводились ООО "Энергосеть-Р".
6	г.РнД ТП-ГСМ, СНТ "Братство"	10.10.2023 15:30	11.10.2023 1:54	аварийное отключение в сетях Оборонэнерго, повреждение КЛ-6кВ, строительной техникой.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
7	г.Аксай ТП-1823.	10.10.2023 23:55	11.10.2023 19:40	аварийное отключение по линии 2ф8 10кВ, в сетях ООО "МЭС" в сторону ТП-1823.	восстановительные работы проводились ООО "МЭС"
8	г.Аксай ТП-353.	13.10.2023 10:00	13.10.2023 15:00	плановое отключение в АС-8, Л-805 Россети юг, в сторону ТП-353.	работы проводились Россети юг в АС-8.
9	г.РнД ТП 3212, Б.Ц. "Ростовский"	14.10.2023 9:20	14.10.2023 12:00	плановое отключение ТП-3212.	Т.О. в ТП-3212, работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
10	г.РнД ТП-0246 "Донподход-2"	16.10.2023 9:00	16.10.2023 11:00	неотложные работы по линии 27,5кВ "РЖД" в сторону ТП-0246.	работы ЭЧК по линии 27,5кВ проводились "РЖД"

11	г.РнД ТП-3, СНТ "Братство"	18.10.2023 12:00	18.10.2023 13:20	плановое отключение ТП-3, ООО "Энергосеть-Р"	в ТП-3, установка У.У, работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
12	г.РнД ТП-4, СНТ "Братство"	18.10.2023 14:00	18.10.2023 15:45	плановое отключение ТП-4, ООО "Энергосеть-Р"	в ТП-4, установка У.У, работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
13	г.Морозовск ТП-0843, Каруны 6.	19.10.2023 11:30	19.10.2023 13:50	плановое отключение ТП-30843, ООО "Энергосеть-Р"	в ТП-0843, установка У.У, работы проводились ООО "Энергосеть-Р"
14	г.РнД ТП-1632, СНТ "Авангард-3"	21.10.2023 14:20	21.10.2023 22:50	аварийное отключение по линии 10кВ между ТП-1630 (Энергия), ТП-1633 (Звезда) в сторону ТП-1632 (Авангард-3)	восстановительные работы КЛ-10кВ, проводились собственником КЛ-10кВ ТП-1633 СНТ "Звезда"
15	г.РнД ТП 0111, Ж.К. "Поляна"	21.10.2023 21:10	21.10.2023 23:18	аварийное отключение в сетях Донэнерго, линия 40-12, 10кВ, в сторону ТП-0111.	восстановительные работы проводились Донэнерго.
16	г.РнД ТП-1632, СНТ "Авангард-3"	25.10.2023 10:10	25.10.2023 10:50	аварийное отключение в сетях Оборонэнерго.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
17	г.Аксай ТП-353.	06.11.2023 17:04	06.11.2023 17:55	аварийное отключение в АС-8, Л-805 Россети юг, в сторону ТП-353.	восстановительные работы проводились Россети юг АС-8.
18	г.Аксай ТП-1823, Аксайский пр-кт 12	06.11.2023 18:16	06.11.2023 21:06	аварийное отключение ТП-1823.	трассировка КЛ-6кВ от РП-103 (Донэнерго) до ТП-03143, по заявке Водоканала, работы проводились ООО "Энергосеть-Р".
19	г.Аксай линия 6кВ 101ф14.	10.11.2023 10:30	10.11.2023 16:22	плановое отключение линии 101ф14. ООО "Энергосеть-Р"	опилка деревьев, работы проводились ООО "Энергосеть-Р".
20	г.Аксай линия 6кВ 101ф14.	16.11.2023 9:30	16.11.2023 13:00	плановое отключение линии 101ф14, в РП-101яч14 Днэнерго АРЭС.	работы проводились Донэнерго АРЭС в РП-101, в яч14 поверка Т.Т., П.У.
21	г.Аксай ТП-351, Л-1, Л-2.	21.11.2023 12:00	21.11.2023	плановое отключение в АС-3, Л-303 Россети юг, в сторону ТП-351.	работы проводились Россети юг в АС-3.
22	г.РнД ТП-1632, СНТ "Авангард-3"	23.11.2023 10:09	23.11.2023 11:15	аварийное отключение в сетях Оборонэнерго.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
23	г.РнД РПТП-4 26 "ДОК"	27.11.2023 1:33	27.11.2023 7:45	аварийное отключение по линии 10кВ, ТП-1567 Оборонэнерго, в сторону РПТП-4.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.

24	г.РнД ТП-0246 "Донподход-2"	27.11.2023 15:27	27.11.2023 17:10	неотложные работы по линии 27,5кВ "РЖД" в сторону ТП-0246.	работы по линии 27,5кВ проводились "РЖД"
25	г.РнД РПТП-4 26"ДОК"	29.11.2023 8:00	29.11.2023 17:00	плановое отключение в РП-5, 1сек, яч5 Оборонэнерго. ВЛ-10кВ в сторону РПТП-4.	работы в РП-5 проводились Оборонэнерго.
26	г.РнД РПТП-4 26"ДОК"	30.11.2023 11:30	30.11.2023 13:08	аварийное отключение по линии 10кВ,ТП-1567 Обонэнерго, в сторону РПТП-4.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
27	г.РнД ТП-1632, СНТ"Авангард-3"	30.11.2023 13:08	01.12.2023 3:08	аварийное отключение в сетях Оборонэнерго, повреждение 2х КЛ от Р-6.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
28	г.РнД, ТП-1967, СНТ " Вива Виктория"	04.12.2023 10:40	04.12.2023 11:50	плановое отключение ТП-1967, ООО "Энергосеть-Р"	модернизация П.У.работы проводились ООО "Энергосеть-Р".
29	г.РнД, ТП-1063, СНТ " Лесхоз"	06.12.2023 16:00	06.12.2023 17:50	аварийное отключение по линии 6кВ 1744. в сетях Донэнерго.	восстановительные работы по линии 1744 проводились Донэнерго.
30	г.РнД ТП-0111. ЖК "Поляна".	08.12.2023 6:30	08.12.2023 9:08	аварийное отключение в сетях Донэнерго линия 40-12 10кВ. В сторону ТП-0111.	восстановительные работы проводились Донэнерго.
31	г.РнД ТП-1632, СНТ"Авангард-3"	12.12.2023 16:22	13.12.2023 4:37	аварийное отключение в сетях Оборонэнерго, повреждение линии 609.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
32	г.Аксай ТП-353, АС-8 Россети юг.	12.12.2023 11:30	13.12.2023	аварийное отключение в АС-8, линия 805, после ледяного дождя, Россети юг, в сторону ТП-353.	восстановительные работы проводились Россети юг в АС-8.
33	г.РнД ТП-0246, СНТ"Донподход-2"	12.12.2023 15:26	13.12.2023 18:30	аварийное отключение в сетях РЖД, обрыв линий 27,5кВ после ледяного дождя, падение деревьев на ВЛ.	восстановительные работы проводились "РЖД".
34	г.Аксай линия 6кВ 101ф14, ТП-3056, ТП-3057.	12.12.2023 10:45	13.12.2023 1:30	аварийное отключение по линии 326, КС-3, обрыв линий после ледяного дождя, Россети юг. В сторону РП-101.	восстановительные работы проводились Россети юг в КС-3.
35	г.Аксай ТП-353, АС-8 Россети юг.	13.12.2023 20:47	14.12.2023 6:10	аварийное отключение в АС-8, линия 805, после ледяного дождя Россети юг, в сторону ТП-353.	восстановительные работы проводились Россети юг в АС-8.
36	г.РнД ТП-1632, СНТ"Авангард-3"	14.12.2023 10:19	14.12.2023 21:18	аварийное отключение в сетях Оборонэнерго.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
37	г.Аксай линия 6кВ 101ф14, ТП-3056, ТП-3057.	15.12.2023 5:25	15.12.2023 11:00	аварийное отключение по линии 326, КС-3, Россети юг. В сторону РП-101.	восстановительные работы проводились Россети юг в КС-3.

38	г.РнД ТП-1632, СНТ"Авангард-3"	15.12.2023 10:41	15.12.2023 13:14	аварийное отключение в сетях Оборонэнерго, РП-3 секция 1,2. в сторону ТП-1632.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.
39	г.Акса́й ТП-1823, Аксайский пр-кт.	15.12.2023 10:01	16.12.2023 4:50	аварийное отключение по линии 10кВ 2ф8, Россети юг.	восстановительные работы проводились Россети юг.
40	г.РнД ТП-0246, СНТ"Донподход-2"	15.12.2023 10:33	16.12.2023 3:00	аварийное отключение в сетях РЖД, обрыв линий 27,5кВ после ледяного дождя, падение деревьев на ВЛ.	восстановительные работы проводились "РЖД".
41	г.РнД, ТП-1063, СНТ "Лесхоз"	15.12.2023 7:00	17.12.2023 16:45	аварийное отключение, обрыв линий после ледяного дождя, падение деревьев на ВЛ 6кВ 1744. в сетях Донэнерго, в сторону ТП-1063	восстановительные работы по линии 1744 проводились Донэнерго.
42	г.Акса́й линия 6кВ 101ф14.	19.12.2023 5:30	19.12.2023 10:05	аварийное отключение по линии 101 ф14 6кВ, поврежден ввод 6кВ, абонентско ТП-3132.	восстановительные работы проводились в ТП-3132 собственником.
43	ст.Багаевская ТП-032.	25.12.2023 13:55	25.12.2023 21:10	аварийное отключение ТП-032, вышел из строя силовой трансформатор 320кВа. ООО "Энергосеть-Р"	восстановительные работы ООО "Энергосеть-Р", замена С.Т. Ввод ТП-032 в работу.
44	г.РнД ТП-1632, СНТ"Авангард-3"	31.12.2023 11:00	31.12.2023 19:35	аварийное отключение в сетях Оборонэнерго, линия 609, РП-3, в сторону ТП-1632.	восстановительные работы проводились Оборонэнерго.